

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

МКОУДО «Горбунковская ДШИ»

Наименование объекта

188513, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево, д.52А

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности			
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа	
1.	Территория, прилегающая к зданию - Подходы к объекту. - Автостоянка. - Прилегающая территория				1.1 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней).	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 При входе отсутствует информация об ОСИ продублированная шрифтом Брайля (С) 2.2 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) 2.3 Лестница не дублируется пандусом. 2.4 Порог на входе 5 см (К)	2.1 Установить кнопку вызова (переговорное устройство). 2.2 Разместить рядом с входной дверью информацию об организации (наименование и т.д.) продублированную шрифтом Брайля. (п. 5.5.8 СП 59.13330.2012). 2.3 Выделить первую и последнюю ступень марша лестницы.	2.1 Установить пандус на высоту входной площадки соответствующий нормативным требованиям . (п. 5.2.13-16 СП 59.13330.2012) 2.2 установить предупреждающие тактильные указатели. (п. 4.1.10,12 СП 59.13330.2012) 2.3 Снизить высоту порогов входной двери (не более 1.4см) 2.4 Предусмотреть смотровые панели. 2.5 При реконструкции и/или капитальном привести поручни в соответствие нормативным требованиям (п. 5.1.2 СП 59.13330.2012; ГОСТ Р 51261)	К-ВНД О-н-ДУпп О-в - ДП С-п - ВНД С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К-ВНД О-н -ДУпп О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	

3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствует своевременное получение тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012). (С-п).	3.1 Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч), а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха. 3.2 Обозначить на схемах (мнемосхемах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности(5.5.1-3 СП 59.13330.2012) 3.3 Обеспечить получение всего перечня предоставляемых услуг для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне входа. (По варианту «Б»).	3.1 Установить поручни вдоль марша лестницы (на высоте 0,9 с обеих сторон). (п. 5.2.15 СП 59.13330.2012) 3.2 В зонах обслуживания МГН увеличить дверные проемы до ширины в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см). (п. 5.2.4, 5.2.15 СП 59.13330.2012) Целесообразно использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). (5.4.1 СП 59.13330.2012)	К - ДУпп О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К-ДЧ О-н-ДУпп О-в-ДУпп С-п - ДУпп С-ч- ДП Г-п- ДП Г-ч- ДП У- ДП	К-ДЧ О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
4.	Зоны целевого назначения здания - Зальная форма обслуживания - Кабинетная форма обслуживания		4.1 Организация обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ) 4.2 предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3; 7.6.6 СП 59.13330.2012); 4.3 места для инвалидов	4.1 Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (п. 5.5.8 СП 59.13330.2012)	К-ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У-ДП	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К-ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП

			оборудовать с учетом требований СП 138.13330.2012 п 8.23,24				
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)		5.1 Организовать сопровождение и оказание необходимой помощи (С-п) 5.2 В санузле установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку, крючки для одежды и костылей. (п. 5.3 СП 59.13330.2012). 5.3 Установить мнемосхему санузла (С-п). (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012)		К-ВНД О-н-ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП	К-ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К-ВНД О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)	6.1 Разместить на сайте (в разделе «Информация» или создать новый раздел) сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН 6.2 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) (СП 59.13330.2012 п. 5.5).		К-ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У-ДП	К-ДП О-н- ДП О-в- ДП С-п-ДУпп С-ч- ДП Г-п-ДУпп Г-ч- ДП У-ДП	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п- ДУпп Г-ч - ДП У-ДП
7.	Пути движения к объекту от остановки			7.1 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м. (п. 4.1.8 СП 59.13330.2012) (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней).	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП	К-ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У-ДП

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

