



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Ломоносовского района

Директору
МКОУ «Горбунковская ДШИ»

Мироновой О. С.

Краснофлотское шоссе д.26
г. Ломоносов, Ленинградская область, 198412
тел.: (812) 422-96-40
телефон «доверия» (812)579-99-99

12.10.2020 № 1546.2-21-43

на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«12» октября 2020 г.

г. Ломоносов
город, село, район

*Я, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы
государственный инспектор Ломоносовского района Ленинградской области по пожарному
надзору Кремчев Ринат Кямилевич*

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление N 85-^{Б5} от «12» октября 2020г. по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо
Миронову Ольгу Сергеевну

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Зарегистрированного (ую) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, дер.
Горбунки, д. 3, кв. 84

*«09» сентября 2020 г. в 10 час.00 мин. До 10 час. 44 мин. при проведении проверки за
соблюдением законодательства по пожарной безопасности в помещениях, на территории
МКОУ «Горбунковская ДШИ» по адресу: 188502, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН
ЛОМОНОСОВСКИЙ, д. Горбунки, д. 2, лит. Б*

(указывается дата, время и место совершения административного правонарушения)

Должностное лицо – Директор МКОУ «Горбунковская ДШИ» Миронова Ольга
Сергеевна нарушил(а) Правила противопожарного режима в Российской Федерации –
далее Правила противопожарного режима в РФ (утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», а именно:

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 24
Размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, оборудования, мусора и других предметов.	Правила противопожарного режима в РФ: пп.б п. 36

К работе допускаются лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 3
Ответственный по пожарной безопасности не прошел обучение пожарно-технического минимум.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 3

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо: На основании изложенного, прошу данное представление обсудить и устранить все недостатки.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ~~непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению~~ административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

~~Представление получило~~

должность, подпись

Р. К. Кремчеев

(расшифровка подписи)

ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)